

121170, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1812 года, д. 15

ЗПС/И-2402 от 30.11.2012

№

Приложение №1  
к Приказу ЗЭС - филиала ОАО «МОЭСК»  
№666/1 от 27.05.2011г.

№ № 8728/3-12-00-9012898/127 от 03.10.2012

## Справка (Разрешение)

## о выполнении технических условий ЗЭС ОАО «МОЭСК»

Председатель ДНП «Удача» В. Н. Туровецкий

О том, что работы по Техническим условиям ЗП-4021 от 25.04.2011 являющимся приложением № 1 к Договору технологического присоединения № 38-11-302-1038(903118) от «  » 2011 года выполнены.

Разрешается присоединение установленной трансформаторной мощности 100 кВА при единовременной максимальной нагрузке 100 кВт для электроснабжения жилых домов

по адресу: Московская область, Истринский район, Ермолинское с/п, в районе д. Еремеевоэлектроснабжение осуществляется от П.Ц. № 802 «Духанино» фидера (10 ÷ 6 кВ) ф 19РП, РТП, ТП - 44 ВЛ, КЛ 10 кВ ф «Еремеево»КТП -2326Существующая схема электроснабжения соответствует третьей категории.  
(прописью)

Электроустановка присоединяется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97.

Нейтраль трансформаторов, установленных в РТП; ТП, заземлена наглухо.

*Данное разрешение не дает права использования вышеуказанной электрической мощности:*

- На цели и производство, не указанные в технических условиях и Проектной документации, а так же в размере выше разрешенного.
- На включение электроприемников, не предусмотренных Проектной документацией по характеристикам, мощностям, их количеству, а также дающих искажения в сеть.
- При изменении технологии работ, производства и реконструкции объекта.

Для осуществления вышеуказанного необходимо руководствоваться СНиП, Положениями УТЭН «Ростехнадзор» по МО, ПУЭ и другими действующими Положениями РФ.

Включение вышеуказанной мощности возможно при наличии Акта-осмотра УТЭН «Ростехнадзор» по М.О. (за исключением заявителей п.п.12.1;13;14 Правила ред. №759 от 24.09.2010г.), служебной записки Энергосбытовой компании, Акта о технологическом присоединении и готовности электроустановки к включению.

Граница эксплуатационной ответственности определена «Актом по разграничению балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок» на U=10 кВ №Акта 217 от 30.11.2012г.

Главный инженер  
Западных электрических сетей  
филиала ОАО «МОЭСК»

Иванов В. И.

(подпись)

(ФИО)

«03»декабря2012г.

(дата)

Согласованно: Зам. Директора  
по развитию и реализации услуг

Исп. Кирышкин Д. В.  
Тел.8-499-148-71-46

Голубченко Е. А.  
(ФИО)

(подпись)

Закрывает  
Договор технологического присоединения  
№ 30 от 11 2012 г.

Ф.И.О.

подпись