



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ФИЛИАЛ «ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

121170, Москва, ул. 1812 года, д. 15, Западные электрические сети,
Тел.: 8 (499) 148-93-35, факс: 8 (495) 737-88-74, E-mail: zes@zes.ru

Приложение № 1

к договору

от _____, 2011 г., № 38-11-302- _____ (903118)

о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети

ЗП- 4021 от 25 апреля 2011 г.

№ _____
На № _____ от _____

3017/3-11-00-903118/102 от 15.04.2011г.

**Технические условия
для присоединения к электрическим сетям**

ДНП «Удача»

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: жилые дома.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Истринский район, Ермолинское с/п., в районе д. Еремеево.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 100 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится
нет _____
в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности: 3 (третья).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2011 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): ВЛ-10 кВ ф. «Еремеево» РП-44 ф. 19 ПС-802.
8. Основной источник питания: ф. «Еремеево» РП-44 ф. 19 ПС-802.
9. Резервный источник питания: нет.
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1. Выполнить мероприятия, обеспечивающие присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, после выполнения сторонами п.п. 10-11 настоящих ТУ.
11. Заявитель осуществляет:
 - 11.1. Запроектировать и построить ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА.
 - 11.2. Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от ф. «Еремеево» РП-44 ф. 19 ПС-802 до новой ТП. Тип опор, марку и сечение провода определить проектом.
 - 11.3. Проект согласовать с Истринским РЭС, СРС, РЗА, СТП и другими заинтересованными организациями и лицами.
 - 11.4. Сети 0,4 кВ определить проектом.
 - 11.5. Выполнить проект релейной защиты и согласовать со службами РЭС и РЗА Западных электрических сетей.

11.6. По согласованию с отделом транспорта электрической электроэнергии (ОТЭЭ) и Истринским РЭС на границе балансового разграничения установить узел учета электрической энергии. Прибор учета электрической энергии предусмотреть из Списка Госреестра с классом точности не хуже 1.0. Технические условия на устройство учета электрической энергии выполнить в соответствии с Правилами учета электроэнергии, ПУЭ, НТД и согласовать с РЭС и Энергосбытовой компанией. Предусмотреть возможность дистанционного съема показаний счетчиков.

11.7. Перед присоединением к электрической сети принять меры безопасности, удовлетворяющие требованиям применяемого оборудования в соответствии НТД, ПУЭ, ПТЭ и представить акт осмотра электроустановки заявителя и разрешение от УТЭН Ростехнадзора.

11.8. Фактическое присоединение приемного устройства к электрической сети и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») производится после выполнения сторонами п.п. 10;11.1-11.6 технических условий и осмотра приемного устройства Заявителя. Стороны составляют и оформляют Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и Акт об осуществлении технологического присоединения.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

По территории застройки ДНП проследить за выполнением работ. Технические условия на вынос ВЛ-10 кВ с территории застройки необходимо получить в ПТО ЭЭС Ф. ОАО «МОЭСК».


Главный инженер В.И. Иванов
(действующего от имени сетевой организации)

Заявитель:

ДНП «Удача»

" 20

Согласовано:

зам. директора по реализации услуг


Е.А. Голубченко

Исп. А.В. Абужарова
8(499)148-71-46
Исполнитель
ОТЭЭ
Можайский 8-909-647-17-99
Западный 8-495-984-83-03